ЁМКОСТИ

KSC

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ
300 - 25.000 л

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ
500 - 3.000 л

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ
100 - 5.000 л

ЁМКОСТИ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ
1.000 - 3.000 л

ПАСПОРТ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЁМКОСТИ

KSC

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ
300 - 25.000 л

ТІК БҰРЫШТЫ ЫДЫСТАР
500 - 3.000 л

ЦИЛИНДРЛІК КӨЛДЕНЕҢ ЫДЫСТАР
100 - 5.000 л

ЖЕР АСТЫ ОРНАТУ ҮШІН ЫДЫСТАР
1.000 - 3.000 л

ПАСПОРТ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

ЫДЫСТАР

KSC

ЦИЛИНДРЛІК ТІК ЫДЫСТАР
300 - 25.000 л

ТІК БҰРЫШТЫ ЫДЫСТАР
500 - 3.000 л

ЦИЛИНДРЛІК КӨЛДЕНЕҢ ЫДЫСТАР
100 - 5.000 л

ЖЕР АСТЫ ОРНАТУ ҮШІН ЫДЫСТАР
1.000 - 3.000 л

ОПИСАНИЕ

Ёмкости предназначены для хранения жидкостей, а также накопления воды в системах автономного и резервного водоснабжения индивидуальных строений и производственных зданий, изготавливаются из высококачественного полиэтилена в соответствии с **СТ ТОО 40242405-014-2009 (ГОСТ Р50962-96)**

Ёмкости могут устанавливаться в зданиях, подвальных помещениях и других закрытых сооружениях, а также под навесами на открытой площадке.

Все ёмкости в верхней части имеют заливные горловины, закрытые крышкой. Крышки бывают двух модификаций, со встроенным клапаном и без него. Дыхательный клапан необходим для сообщения внутренней полости ёмкости с атмосферой (дренаж) при заполнении и опорожнении.

Диаметр горловины **360** и **500 мм**, что позволяет осуществлять работы внутри ёмкости по их очистке. В верхней и нижней частях ёмкости есть площадки для установки резьбовых фитингов.

⚠ Температурный диапазон эксплуатации: **от -40°С до +50°С**

☑ **ЁМКОСТИ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ И НЕ ИМЕЮТ СВАРНЫХ ШВОВ.**

СЕРТИФИЦИРОВАННО ГСТР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАРКИРОВКА

В процессе изготовления ёмкости на ней маркируется:

- ГОСТ, артикул и групповой код ёмкости;
- наименование изготовителя;
- дата изготовления (месяц и год);

НАРОДНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА «БЕЗУПРЕЧНО»

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- производить разгрузочно-погрузочные работы с заполненными ёмкостями;
- хранение в ёмкостях опасных или других жидкостей не оговоренных в настоящем паспорте.

⚠ В случае повреждения ёмкости или при наличии течи, следует немедленно прекратить эксплуатацию ёмкости.

СИПАТТАМА

Ыдыстар сүйықтықтарды сақтау, сондай-ақ жеке құрылыстар мен өндірістік гимараттардың автономиялы және резервтік сумен жабдықтау жүйелерінде судың жинауға арналған, **ЖШС СТ 40242405-014-2009 (МемСТ Р50962-96)** сәйкес жоғары сапалы полиэтиленнен жасалады.

Ыдыстар гимараттарда, тоғе үй-жайларында және басқа жабық құрылыстарда, сондай-ақ ашық алаңдарды шатырлар астында орнатуды мүмкін.

Барлық ыдыстардың жоғарғы бөлігінде қақпақпен жабылған құю мойындары бар. Қақпақтар орнатылған кланаңы бар және кланаңы жоқ екі түрлі модификацияда болады. Тығыс кланаңы толтыру және босату кезінде ыдыстың атмосферамен (құрғату) қатынасы үшін қажет.

Мойын диаметрі **360** және **500 мм**, ол ыдыстың ішінде оны тазалау бойынша жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді. Ыдыстың төменгі бөлігінде әрызуға арналған бұрандалы фитинг орнатылады.

⚠ Пайдаланудың температуралық диапазоны: **-40°С**-тан **+50°С** дейін

☑ **ЫДЫСТАР ТҰТАС құйылған және дәнекерленген тігістерге ие емес.**

ТАҢБАЛАУ

Ыдыстың жасаған шығару үдерісіне ие мынадай таңбалар қойылады:

- МемСТ, артикул және ыдыстың топтық коды;
- жасаған шығарушының атауы;
- жасаған шығарылған күні (айы және жылы).

КАЗМИС13ДЫК ТАЛАПТАРЫ

ОТАНДЫҚ ӨНІМ ҰДЫ «ҚҰР ОТАН» «МИС13»

СЕРТИФИКАТТАУ ЖҮЙЕСІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАУАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАТАҢ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Толтырылған ыдыстарымен тұсқұу-тиеу жұмыстарын жүргізуге;
- ыдыстарда осы паспортта айтылмаған қалғыт және басқа сұйықтықтарды сақтауға.

⚠ Ыдыстың закымданулы немесе тесіктердің болған жағдайда ыдысты пайдалануды дереу тоқтату қажет.

Перед началом эксплуатации рекомендуется проверить герметичность мест подсоединений к ёмкостям для наливки в них воды.

ВНЕШНИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ

Артикул	Объём, л	Диаметр (d), мм	Высота (h), мм	(D) крышки мм
40-224	**300**	700	1080	360
40-201	**500**	760	1430	360
40-215	**750**	785	1960	360
40-202	**1.000**	1060	1460	360
40-203	**1.500**	1220	1620	360
40-204	**2.000**	1320	1760	360
40-205	**3.000**	1520	2050	500
40-206	**5.000**	1840	2280	500
40-216	**10.000**	2400	2715	500
40-217	**15.000**	3070	2420	500
40-218	**20.000**	3070	3120	500
40-219	**25.000**	3070	3810	500

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ

Артикул	Объём, л	Длина (d), мм	Ширина (s), мм	Высота (h), мм	(D) крышки, мм
40-207	**500**	860	700	1260	360
40-208	**1000**	1320	700	1510	360
40-209	**1500**	1500	750	1840	360
40-210	**2000**	1820	750	2050	360
40-225	**3000**	2700	750	2050	360 x 2

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ

Артикул	Объём, л	Длина (d), мм	Ширина (s), мм	Высота (h), мм	(D) крышки, мм
40-281	**100**	655	500	550	200
40-282	**200**	750	650	675	200
40-283	**300**	855	750	770	360
40-284	**500**	1100	850	870	360
40-285	**1000**	1275	1070	1200	360
40-286	**2000**	1600	1425	1375	360
40-287	**3000**	1900	1560	1540	500
40-288	**5000**	2400	1800	1740	500

*Высота указана с крышкой. Допуск по габаритам **±3%***

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Ёмкости предназначены для хранения жидкостей, а также накопления воды в системах автономного и резервного водоснабжения индивидуальных строений и производственных зданий.
- Ёмкость может быть оборудована дыхательным клапаном для сообщения внутренней полости с атмосферой (некоторые крышки вышеуказанных типов ёмкостей оборудованы таким клапаном). Клапан установлен на верхней поверхности крышки. Запрещается закрывать (прикрывать, герметизировать) отверстия в дыхательном клапане.
- Допустимое давление в ёмкости — атмосферное + давление столба жидкости, находящейся внутри ёмкости.

Пайдаланудағы бастауған бұрын, ыдыстарға су құю үшін оларды қосылу орындарының сапалық техникалық тексеру ұсынылады.

СЫРТҚЫ ТҮРІ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ЦИЛИНДРЛІК ТІК ЫДЫСТАР

Артикул	Көлемі, л	Диаметрі (d), мм	Биіктігі (h), мм	Қақпақ (D), мм
40-224	**300**	700	1080	360
40-201	**500**	760	1430	360
40-215	**750**	785	1960	360
40-202	**1.000**	1060	1460	360
40-203	**1.500**	1220	1620	360
40-204	**2.000**	1320	1760	360
40-205	**3.000**	1520	2050	500
40-206	**5.000**	1840	2280	500
40-216	**10.000**	2400	2715	500
40-217	**15.000**	3070	2420	500
40-218	**20.000**	3070	3120	500
40-219	**25.000**	3070	3810	500

ТІК БҰРЫШТЫ ЫДЫСТАР

Артикул	Көлемі, л	Ұзындығы (d), мм	Жағалтығы (s), мм	Биіктігі (h), мм	Қақпақ (D), мм
40-207	**500**	860	700	1260	360
40-208	**1000**	1320	700	1510	360
40-209	**1500**	1500	750	1840	360
40-210	**2000**	1820	750	2050	360
40-225	**3000**	2700	750	2050	360 x 2

ЦИЛИНДРЛІК КӨЛДЕНЕҢ ЫДЫСТАР

Артикул	Көлемі, л	Ұзындығы (d), мм	Жағалтығы (s), мм	Биіктігі (h), мм	Қақпақ (D), мм
40-281	**100**	655	500	550	200
40-282	**200**	750	650	675	200
40-283	**300**	855	750	770	360
40-284	**500**	1100	850	870	360
40-285	**1000**	1275	1070	1200	360
40-286	**2000**	1600	1425	1375	360
40-287	**3000**	1900	1560	1540	500
40-288	**5000**	2400	1800	1740	500

Бұлтық қақпақтмен көрсетілген. Ұлғасы ептілген көлемі ±3%

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

- ыдыстар сұйықтықтарды сақтауға, сондай-ақ, жеке құрылыстар мен өндірістік ғимараттарды автономиялы және резервті сумен жабдықтау мүйізерінде суды жинауға арналған.
- ыдыс ішкі қуыстың атмосферамен қатынасы үшін қажет тығыс қиманымен жабдықталуы мүмкін (мөрленіда йтылған ыдыс түрлерінің кейбір қақпақтары осындай қиманымен жабдықталған). Қиман қақпақтың мөрленбеуі бетінде орнатылған. Тығыс қиманының сақылауларды жабуға (бұркеуге, санлаусызданбырға) тығым салынады.
- ыдыстағы ұлғі етілген қысым - атмосфералық + ыдыс ішіндегі сұйықтық бағанасының қысымы.

⚠ ВНИМАНИЕ! ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

- Температура хранения ёмкостей от **-40°С до +50°С**
- Температура заливаемой жидкости от **0°С до +50°С**

Во избежании местного нагрева оболочки ёмкости, запрещается установка нагревателей внутри ёмкости

Нельзя устанавливать ёмкость на неровную поверхность. Необходима предварительная подготовка.

Рифлёный металл с частотой рифления более **5 см** не может являться основой для установки ёмкости.

Нельзя устанавливать ёмкость на наклонную поверхность.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Ёмкость должна устанавливаться на ровной горизонтальной (поверхности) площадке, не имеющей каких либо выступающих элементов или посторонних предметов.

Площадка для установки ёмкости должна быть тщательно подготовлена (произведена вибро-трамбовка или устроено бетонное основание).

ВНИМАНИЕ

Площадка должна выдерживать массу заполненной ёмкости.

Крепление ёмкости к основанию не требуется.

Нельзя устанавливать ёмкость на поверхность с размерами меньше чем у ёмкости. Дно ёмкости должно опираться на основание по всей площади.

Неровные деревянные шпалы не подходят для установки на них ёмкости.

Нельзя сбрасывать или ронять ёмкость при разгрузочно-погрузочных работах.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ТӘРТІПТЕР

- Ыдыстарды сақтау температурасы **-40°С**-тан **+50°С** дейін
- Құйылатын сұйықтық температурасы **0°С**-тан **+50°С** дейін

Ыдыс қабырғаның жергілікті қызып кетуіне жол бермеу үшін, ыдыс ішіне жылытқыштарды орнатуға тыйым салынады.

ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ МЫНАДАЙ КАТЕГОРИЯҒА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ:

ДҰРЫС ОРНАТУ

Ыдыс қандай да бір шығынқы элементтері мен бөлек затталы жоқ, тегіс қалдығын алаңда (бетте) орнатылуы тиіс.

Орнатуға арналған алаң мұқият дайындалуы тиіс (дірілдеумен тығыздау орындалуы және бетон негіз орнатылуы)

Ыдыс құлаған немесе құлатуға болмайды.

Алаң тегістелген ыдыс сағаттың көтеруі тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ыдыстың негізіне бекіту қажет емес.

Ыдыстың түсіру-жүктеу жұмыстарын кезінде лақтырға немесе құлатуға болмайды.

Тегіс емес алаң шағылдар оларға ыдыстың орнату үшін кедергілер.

Ыдыстың тегіс емес бетке орнатуға болмайды. Ыдыс түбі негізге бүкіл ауданы бойынша тіреуі тиіс.

Ыдыстың қабырғасын қалың (бетте) орнатуға болмайды.

Бұзылуы жиілігі 5 см артық бұзылғанған металл ыдыстың орнатуға негіз болуға алмайды.

Ыдыстың кедергі бетке орнатуға болмайды.

УСТАНОВКА ФИТИНГА

Для установки фитингов вверху и внизу ёмкости имеются специально предусмотренные площадки. Все фитинги имеют внешнюю и внутреннюю резьбу. Фитинг вставляется изнутри в предварительно просверленное отверстие и плотно затягивается снаружи.

ЁМКОСТИ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

Артикул	Объём, л	Длина (d), мм	Ширина (s), мм	Высота (h), мм	Кол-во горловин
40-221	**1000**	1460	970	1300	1
40-222	**2000**	2190	1100	1400	2
40-223	**3000**	2490	1200	1650	2

ВНИМАНИЕ! ЁМКОСТИ ДАННОГО ТИПА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

- Необходимо выкопать котлован глубиной **(A)**, чтобы обеспечить **15 - 75 см** покрова над верхней частью ёмкости.
- Размеры котлована **(B)** должны быть больше размеров ёмкости на **45 - 60 см** в каждую сторону. Несоблюдение размеров котлована может привести к деформации ёмкости.
- Необходимо выполнить подсыпку песком **(C)** минимум **15 см** в мягкой почве и минимум **30 см** в каменистой почве. Ёмкость должна быть установлена строго по уровню.

ФИТИНГТІ ОРНАТУ

Фитингтерді орнату үшін ыдыстың жоғарғы және төменгі бөліктеріндегі арнайы тесік ағаңдар бар. Бөрлік фитингтердің сыртқы және ішкі бұрандалары бар. Фитинг ішкі жақтан ағаның ағаға тесіліп сақинағұға сағынағы және сыртынан гайкамен бекітіледі.

ЖЕР АСТЫ ОРНАТУ ҮШІН ЫДЫСТАР

Артикул	Көлем, л	Ұзындығы (d), мм	Жалпақтығы (s), мм	Биіктігі (h), мм	Кыртанның саны
40-221	**1000**	1460	970	1300	1
40-222	**2000**	2190	1100	1400	2
40-223	**3000**	2490	1200	1650	2

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ОСЫ ТҮРЛІ ЫДЫСТАР ТЕК ЖЕР АСТЫ ОРНАТУ ҮШІН ҒАНА АРНАЛҒАН

ЖЕР ҚАЗУ ЖҰМЫСТАРЫ

- Ыдыстардың үстінгі белгілеген 15 - 75 см жамылғының қалтамасыз ету үшін (А) терендігі қазаншұңқыр қазу қажет.
- Қазаншұңқырдың көлемдері (В) әрбір тараптан 45 - 60 см ыдыстардың көлемдерінен үлкен болмауы керек. Қазаншұңқырдың деформациясына жеңіл мұмкін.
- Құмнен төгуді (С) кем дегенде 15 см жұмсақ топырақта және кем дегенде 30 см тасты топырақта орындау керек. Ыдыс, қатаң дәрежесі бойынша орнатылуы керек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЁМКОСТИ

- Установите фитинги на специально предусмотренных для этого площадках;
- Ёмкость должна быть снабжена вентиляционными отверстиями;
- Для водонепроницаемости используйте уплотнительную прокладку или силикон между ёмкостью и крышкой;
- Помните о направлении стока. Входное отверстие должно находиться выше сливного.

УДЛИНЯЮЩИЕ ГОРЛОВИНЫ

- Горловины ёмкостей могут быть удлинены при помощи удлиняющих горловин;
- Для заказа доступны три типа удлиняющих горловин (**300**, **500**, **1000 мм**).
- Установка удлиняющих горловин должна быть осуществлена до засыпки котлована.

ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА

ЧТОБЫ ГРУНТ НЕ СДАВИЛ СТЕНКИ ЁМКОСТИ, ВО ВРЕМЯ ЗАСЫПКИ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА ВОДОЙ.

- Засыпку проводите слоями по **30 см**, с последующим трамбованием. Во время засыпки и трамбовки старайтесь не повредить ёмкость и не нарушить горизонтальный уровень установки.

ЗАСЫПОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- Предпочтительным материалом для засыпки окружающего пространства ёмкости является песчано-гравийная смесь (**50/50**). Вынутый грунт также может быть использован, если **ПГС** не доступна. В засыпочном материале не должно присутствовать инородные включения (дерева, кирпича, мусора ... а также любых других острых предметов, способных повредить ёмкость).
- В случае установки ёмкости в местах с высоким уровнем грунтовых вод, ёмкость должна быть закреплена к основанию (якорение)

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЁМКОСТЬ В МЕСТАХ ВОЗМОЖНОГО СЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

- При транспортировке осторожно обращайтесь с ёмкостью. На время перевозки ёмкость должна быть закреплена. Ёмкость может подниматься как за подъемные проушины, так и с помощью эластичных ремней, и только в пустом состоянии. Перед установкой на объекте убедитесь, что емкость не получила никаких повреждений во время перевозки.

ВЫБИСТАРДЫ КОСУ

- финитті осі үшін арналы қарастырылған алаңдарға орналастырыңыз;
- Ыдысқа ауа өткізгіштің сақылауларын қамтамасыз етіңіз көрек;
- Су өткізбейтілік үшін тығыздағыш төсеніштің немесе ыдыстар және сұлықтың қолданыңыз;
- Ағудың бағыты трубалы есте сақтаңыз. Кіретін саңылаулар арызатынан жоғары орналасу көрек.

ҰЗАРТАТЫН КЫЛТАЛАР

- Ыдыстардың кылталары ұзартатын кылталардың қомегімен ұзартылуы мүмкін;
- Тиісыбыс үшін үш түрлі ұзартатын кылталар қол жетімді (300, 500, 1000 мм).
- Ұзартатын кылталардың орнату қазанщұқырға төртеу дөйін жүзеге асырылуы көрек.

ҚАЗАНЩҰҚЫРҒА ТӨГУ

ЫДЫСТАРДЫҢ ҚАБЫРҒАЛАРЫН ТОПЫРАҚ ТАПТАМАУЫ ҮШІН, ТӨГУ КЕЗІНДЕ ОЛ СҮМЕН ТОЛТЫРУЫ БОЛУ КЕРЕК.

- Төгуді кезінді тығыздаумен 30 см қабаттарды жүргізіңіз. Төгу және тығыздау кезінде ыдыстың зақымдамаңыз және орнатудың қолдөнен дәрежесін бұзбау.

ТӨГЕТІН МАТЕРИАЛ

- ыдыстардың қоршаған кеңістігі үшін төгу үшін жақсы материал құмды-қиыршық тастың қоспасы (50/50) болып табылады. Шығарылған қиыршық тастың сонда й-ақ, ККТ қол жетімді болмаса да қолдануға болады. Төгетін материалда басқа заттар (ағаш, кірпіш, қоқыс ... сонымен қатар ыдыстың зақымдауы мүмкін кез-келген ұшкір заттар) болмау көрек.
- Топырақты сұйық жоғары дәрежесі бар жерлерде ыдыстардың орнатқан жағдайда, ыдыстар нелздөрінде бекітілуі көрек (тегіс)

ЫДЫСТЫ ТРАНСПОРТТЫҚ ҚҰРАЛДАР НЕМЕСЕ АУЫР ҚҰРАЛДАР БАР ЖЕРЛЕРГЕ ОРНАТПАҢЫЗ.

- Транспортту барысында ыдыстың мұқият ұстаңыз. Тасымалдау кезінде ыдыс бекітуі болу көрек. Ыдыстың көтергіш тесіктерімен, сондай-ақ икемді бөлгіштердің көмегімен тек бас жағдайда көтеріле алады. Ыдыстың орнатудан алдын, ыдыс тасымалдау кезінде ешқандай зақымдар алмағандығына көз жеткізіңіз.

ОБВЯЗКА ЁМКОСТЕЙ

- Отсечное устройство (поплавковый клапан) должно отключать подачу воды в ёмкость, когда уровень её будет ниже переливной трубы.
- При автоматическом заполнении нескольких ёмкостей, соединённых между собой, переливная труба устанавливается в первую ёмкость, т.е. в ёмкость, к которой подведён заправочный (заливочный) трубопровод.
- При заполнении ёмкости от трубопровода или с помощью эл. насоса на заданной магистрали обязательно должно быть установлено устройство отсечки заполнения бака (поплавковый клапан) или устройство для автоматического отключения подающего насоса (поплавковый электрический выключатель) для предотвращения переполнения .
- Подводку воды к ёмкости следует выполнять с помощью гибких шлангов или с помощью полиэтиленовых или полипропиленовых труб.
- Забор воды из бака к насосу следует выполнять с помощью армированных шлангов (которые могут работать на разряжение) или с помощью полиэтиленовых или полипропиленовых труб.
- В цилиндрических ёмкостях с объёмом от **3.000 л** и более рекомендуется установка отдельного дыхательного клапана.

СХЕМА ОБВЯЗКИ ЁМКОСТЕЙ

- Если ёмкости используются для хранения резервного запаса питьевой воды, то необходимо следить за её состоянием и каждые шесть месяцев полностью менять объём.

- По желанию клиента ёмкость может быть снабжена поплавком, который механически контролирует уровень наполнения воды в ёмкости, в случае, когда у Вас нет возможности лично контролировать этот процесс;
- При использовании глубинных, мощных насосов рекомендуется применять электронную систему контроля уровня (устанавливается контрольный шнур с датчиками нижнего и верхнего уровня воды, шнур соединяется с подающим воду устройством).

ВЫБИСТАРДЫН БЕКІТКІШТЕРІ

- Бөлік құрылғысы (қалтқылы қлапан) су деңгейі күю түтігінен төмен болғанда, су беруді ашуғе тиіс.
- Өзара жалғанған бірнеше бұрыстыі автоматты тоятыру кезінде күю түтігі бірінші бұрыска, яғни, күю құбыры кептірілген бұрыска орнатылады.
- Бұрыстыі құбырдан немесе эл. сорғышты кәмелімен тоятырған кезде, бұрыстың тоқыл кетуі мен закымданудың алдын алу үшін, бөлгіленген торапта міндетті түрде бак тоятырушын токтату құрылғысы (қалтқылы клапан) немесе беру сорғышын автоматты ашуғ құрылғысы (қалтқылы электрді сенсорлы) орнатылуы тиіс.
- Суды бұрыска жіберуді ілгіш түтікпелі кәмелімен немесе полипропилен құбырдардың кәмелімен орындау қажет.
- Суды бактан сорғышқа тоятырушы арматурен түтікпе (сыртқа жұмыс істей алатын) немесе полиэтилен немесе полипропилен құбырдардың кәмелімен орындау қажет.
- Кәмелі **3000 л** және одан да астам цилиндр сыйымдылықтарда бөлек дем алу клапанын орнатқан жөн.

СЫЙЫМДЫЛЫҚТАРДЫҢ ОЗАРА ҚОСУ НОБАЙЫ

- Ерекше сыйымдылықтар ауыз сұйық резервтік қорын сақтау үшін пайдаланылатын болса, онда оның жай күйіу тексеріп отыру және әрбір алты ай сайын кәлемді ауыстыру қажет.

- Клиенттің қалауы бойынша сыйымдылық қалтқымен жабдықталуы мүмкін, ағзаның осы үрдісті жеке бақылауға мүмкіндігінің болмаған жағдайда, оң сыйымдылықтың сұмен толу деңгейін механикалық түрғыда бақылайды.
- Күшті тереңнен су көтергіштер пайдаланылған кезде деңгейді бақылаудың электрондық жүйесін қолдану жөн (судың төменгі және жоғарғы деңгей датчиктері бар бақылау сымы орнатылады, сым судың беретін құрылғымен қосылады.)

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок службы - **1 год** с даты продажи, но не более **1,5 лет** с даты изготовления.
- Гарантия распространяется на недостатки изделия, вызванные дефектом производства.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- использование с нарушением требований настоящего паспорта, либо небрежным обращением;
- механическое повреждение изделия в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- разрушение ёмкостей при создании внутри ёмкости избыточного давления или разряжения;
- не предусмотренное в настоящем паспорте вмешательство в конструкцию изделия;
- действие или бездействие, повлекшее за собой деформацию или повреждение ёмкости;
- использование некачественных принадлежностей и насадок;
- воздействие высоких температур и хранение несогласованных жидкостей;
- использование не по назначению (в качестве тары для транспортировки, в качестве ёмкостей, работающих под давлением и т.д.);
- действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).

Артикул ёмкости _____

Продавец _____

Покупатель _____

МП

дата продажи «_____» _____ 20 ____ г.

Возможные отклонения в схемах, изображениях и их цветопередаче обусловлены техникой печати. Если продавец и/или потребитель не пользуются условными обозначениями и последовательностью схем, инструкций данного руководства к изделию, то последние не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. Изготовитель не несет ответственности перед потребителем и/или третьими лицами за какие-либо случайные, косвенные или вытекающие как следствие убытки, связанные с продажей, перепродажей, применением или неправильным применением данного изделия. Пользователи должны независимо оценить пригодность изделия к работе. Изготовитель оставляет за собой право, без извещения Продавца, и/или Покупателя, и/или Потребителя делать изменения в материалах или производстве, конструкции и форме, которые не влияют на соответствие с применяемыми техническими спецификациями. По всем вопросам, а также за новейшей официальной информацией по данному изделию просим обращаться к Изготовителю.
Продукция, в отношении которой выставляется претензия по ее несоответствию заявленным характеристикам или наличию в ней дефектов, должна быть незамедлительно возвращена Изготовителю для инспекции.

Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, ул. Кунаева 30-47, ТОО “KSC-PLAST”
тел: (727) 273-39-39, факс: (727) 271-02-94, e-mail: info@ksc.kz, http://www.ksc.kz/bucket

КЕПІЛДІК

- Кепілді қызмет ету мерзімі сату күнінен бастап - **1 жыл**, бірақ жасап шығарылған күннен бастап **1,5 жылдан** артық емес.
- Кепілдік өндіріс ақаулығынан туындаған бұйым кемшіліктеріне таралады.

КЕПІЛДІК КЕЛЕСІ СЕБЕПТЕРГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛҒАН БҰЙЫМ КЕМШІЛІКТЕРІНЕ ТАРАЛМАЙДЫ:

- пайдалану нұсқаулығын бұзумен пайдалану немесе ұқыпсыз пайдалану;
- сорғыру немесе құлау, немесе асыра күш жұмсау нәтижесінде бұйымның механикалық зақымдануы;
- ыдыс ішінде артық қысым немесе сығу жасаған кезде ыдыстардың бұзылуы;
- пайдалану нұсқаулығында көзделмеген бұйымның құрылымына өзгеріс енгізу;
- ыдыс түрінің өзгеруіне немесе зақымдануына әкеп соққан әрекеттер немесе әрекетсіздік;
- сатып тамен сәйкес сәттемалардың пайдалану;
- жоғары температураға жене келісілмеген сұйықтықтарды сақтау әсері;
- мақсаты бойынша пайдалануы (тасымалдауға арналған ыдыс ретінде, қысымен жұмыс істейтін ыдыстар ретінде жене т.б.);
- ешқорлмейтін күш әсері (жазым оқиға, әрт, су тасқыны, электр желісінің ақаулығы, найзағай соққысы жене басқалар).

ыдыстың шифры _____

Сатушы _____ МП

Сатып алушы _____

сату күні «_____» _____ 20 ____ ж.

Сізбодар, кезкідер мен ондарды пс бергіңіздері мүмкін оқиғалар болса мекемеңіз бұйымдарын тұтынушыларға қызмет көрсетуге жене/немесе тұтынушыларға нұсқы бұйымға басылымдық нұсқаулықтарын қосымша ретпілізіп тұрады қолдау көрсетуге, олар қолданушылардың ұқсырмаған немесе бұлдырлен ақпарат беруінен немесе қателіктерінен туындаған бұйымның жұмысқа жарамсыздығына қатысты кез келген талаптарды қарастырмайды. Қолданушылардың немесе дұрыс қолданбаған бұлдырлен ақпарат беруінен туындаған қателіктерге жене/немесе Тұтынушылардың хабарламаған мекемеңіз сапатпомпаларына сәйкестікке әсер етпейтін мәселелерге мен өндірісі құралымен мен пілінде әзгертулер жасау құрылғыларын өндіруші хабарландырмаған сәйкестікке әсер етпейтін мәселелерге мен өндірісі құралымен мен пілінде бойынша Өндіруші хабарласпайды. Қосымша бұйымға қатысты сұрақтар бойынша, сонымен қатар, ең соңғы ресми ақпаратты Өндіруші хабарласпайды. Маталмаңызға сапатпомпаларға сәйкес емес немесе ақаулықтар анықталған анімді мекемеру үшін дерек Өндіруші қолданушылы пшіс.

Қазақстан Республикасы, 050016, Алматы қ., Қонаев к-сі 30-47, “KSC-PLAST” ЖШС
тел: (727) 273-39-39, факс: (727) 271-02-94, e-mail: info@ksc.kz, http://www.ksc.kz/bucket